

LEISTUNGSERKLÄRUNG
DECLARATION OF PERFORMANCE

gemäss Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
According to Construction Product Regulation (EU) No 305/2011

Nr. / No CPR-10-22-307

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / *unique identification code of product type:*

MCD 573X-S

MCD 573X-SCT

MCD 573X-SP

MCD 573X-SP EE

MCD 573X-S MC

MCD 573X-SCT MC

MCD 573X-SP MC

MCD573X-SP AE

2. Verwendungszweck(e) / *intended use(s):*

Punktförmiger Rauch- und Wärmemelder und akustischer Signalgeber für Brandmeldeanlagen /
Point Smoke- and Heat-Detector and Sounder for Fire detection and fire alarm systems

3. Hersteller / *manufacturer:*

Securiton AG, Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen
SCHWEIZ / SWITZERLAND

4. Bevollmächtigter / *authorized representative:*

Nicht anwendbar / not applicable

5. System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / *system/s of assessment and verification of constancy of performance:*

1

6.a) Harmonisierte Norm(en) / *harmonized standard(s):*

EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006

EN 54-5:2017+A1:2018

EN 54-7:2018

EN 54-17:2005+AC:2007

Notifizierte Stelle(n) / *notified body/ies:*

0786

VdS Schadenverhütung GmbH

6.b) Europäisches Bewertungsdokument / *European evaluation document:*

Nicht anwendbar / not applicable

7. Erklärte Leistung(en) / *declared performance/s:*

Wesentliche Merkmale	Essential characteristics	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation / Abschnitt
		Performance	Harmonized technical specification / clause
Leistungsfähigkeit im Brandfall	Performance under fire conditions	bestanden pass	EN 54-3:2001+A1:2002 +A2:2006 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, C.3.1 a, C.3.2 b, C.5.1 a, C.5.2 a, C.5.3 a b
Betriebszuverlässigkeit	Operational reliability	bestanden pass	EN 54-3:2001+A1:2002 +A2:2006 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, C.4 a
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Temperaturbeständigkeit	Durability of operational reliability: temperature resistance	bestanden pass	EN 54-3:2001+A1:2002 +A2:2006 5.5, 5.7, 5.8, 5.9
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Temperaturbeständigkeit	Durability of operational reliability: temperature resistance	NPD NPD	EN 54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006 5.6 c
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Feuchtebeständigkeit	Durability of operational reliability, Humidity resistance	bestanden pass	EN 54-3:2001+A1:2002 +A2:2006 5.8, 5.9

Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Feuchtebeständigkeit	<i>Durability of operational reliability, Humidity resistance</i>	NPD NPD	EN 54-3:2001+A1:2002 +A2:2006 5.10c
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Korrosionsbeständigkeit	<i>Durability of operational reliability, Corrosion resistance</i>	bestanden pass	EN 54-3:2001+A1:2002 +A2:2006 5.11
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Schock- und Schwingungsfestigkeit	<i>Durability of operational reliability, Shock and vibration resistance</i>	bestanden pass	EN 54-3:2001+A1:2002 +A2:2006 5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; elektrische Stabilität	<i>Durability of operational reliability, electrical stability</i>	bestanden pass	EN 54-3:2001+A1:2002 +A2:2006 5.16 d
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Beständigkeit gegen Eindringen	<i>Durability of operational reliability, resistance to ingress</i>	bestanden pass	EN 54-3:2001+A1:2002 +A2:2006 5.17
Betriebszuverlässigkeit – Lage der wärmeempfindlichen Elemente – Individuelle Alarmanzeige – Anschluss von Hilfsvorrichtungen – Überwachung abnehmbarer punktförmiger Wärmemelder – Herstellerabgleiche – Einstellung des Ansprechverhaltens vor Ort – Softwaregesteuerter Melder (falls vorhanden)	<i>Operational reliability</i> – <i>Position of heat sensitive element</i> – <i>Individual alarm indication</i> – <i>Connection of ancillary devices</i> – <i>Monitoring of detachable detectors</i> – <i>Manufacturer's adjustments</i> – <i>On-site adjustment of response behaviour</i> – <i>Software controlled detector (when provided)</i>	Distanz $\geq$: 15 mm <i>Distance $\geq$: 15 mm</i> Rote LED <i>red LED</i> Ordnungsgemäße Funktion <i>correct operation</i> Ordnungsgemäße Funktion <i>correct operation</i> Spezielle Mittel erforderlich <i>special means required</i> Spezielle Mittel erforderlich <i>special means required</i> Dokumentation, Ausführung und Speicherung ordnungsgemäß <i>documentation, design and storage correct</i>	EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.1 EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.2 EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.3 EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.4 EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.5 EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.6 EN 54-5:2017 + A1:2018 4.2.7
Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit – Richtungsabhängigkeit – Statische Ansprechtemperatur – Ansprechzeiten bei typischer Anwendungstemperatur – Ansprechzeiten bei 25 °C – Ansprechzeiten bei hoher Umgebungstemperatur – Exemplarstreuung	<i>Nominal activation conditions / Sensitivity</i> – <i>Directional dependence</i> – <i>Static response temperature</i> – <i>Response times from typical application temperature</i> – <i>Response times from 25 °C</i> – <i>Response times from high ambient temperature</i> – <i>Reproducibility</i>	A 1: 1 min $0s \leq t \leq 4$ min 20 s A1: $54^{\circ}\text{C} \leq T \leq 65^{\circ}\text{C}$ A2: $54^{\circ}\text{C} \leq T \leq 70^{\circ}\text{C}$ B: $69^{\circ}\text{C} \leq T \leq 85^{\circ}\text{C}$ Für alle Anstiege in A1, A2, B: unterer Grenzwert $\leq t \leq$ oberer Grenzwert <i>For all rates of rise in A1, A2, B: lower limit $\leq t \leq$ upper limit</i> Kategorie B / <i>Category B:</i> @ 3 K/min: $t > 7$ min 13s @ 20 K/min: $t > 1$ min 0s Ordnungsgemäße Funktion; Für alle Anstiege in A1, A2, B: unterer Grenzwert $\leq t \leq$ oberer Grenzwert <i>Correct operation; For all rates of rise in A1, A2, B: lower limit $\leq t \leq$ upper limit</i> Für alle Anstiege in A1, A2, B: unterer Grenzwert $\leq t \leq$ oberer Grenzwert <i>For all rates of rise in A1, A2, B: lower limit $\leq t \leq$ upper limit</i>	EN 54-5:2017+A1:2018 4.3.1 EN 54-5:2017+A1:2018 4.3.2 EN 54-5:2017+A1:2018 4.3.3 EN 54-5:2017+A1:2018 4.3.4 EN 54-5:2017+A1:2018 4.3.5 EN 54-5:2017+A1:2018 4.3.6
Ansprechverzögerung	Response delay (response time)		

(Ansprechzeit) – Zusätzliche Prüfung für punktförmige Wärmemelder mit Kategorie-Index S – Zusätzliche Prüfung für punktförmige Wärmemelder mit Kategorie-Index R	– <i>Additional test for suffix S detectors</i> – <i>Additional test for suffix R detectors</i>	Ordnungsgemäße Funktion; Für alle Anstiege in A1S,A2S,BS: unterer Grenzwert $\leq t \leq$ oberer Grenzwert <i>Correct operation: For all rates of rise in A1S,A2S,BS: lower limit $\leq t \leq$ upper limit</i> Ordnungsgemäße Funktion; Für alle Anstiege in A1R,A2R,BR: unterer Grenzwert $\leq t \leq$ oberer Grenzwert <i>Correct operation: For all rates of rise in A1R,A2R,BR: lower limit $\leq t \leq$ upper limit</i>	EN 54-5:2017+A1:2018 4.4.1 EN 54-5:2017+A1:2018 4.4.2
Abweichung der Versorgungsspannung – Schwankungen der Versorgungsparameter	<i>Tolerance to supply voltage</i> – <i>Variations in supply parameters</i>	Für alle Anstiege: unterer Grenzwert $\leq t \leq$ oberer Grenzwert <i>For all rates of rise: lower limit $\leq t \leq$ upper limit</i>	EN 54-5:2017+A1:2018 4.5.1
Dauerhaftigkeit der Nennansprechbedingungen/ Empfindlichkeit, Temperaturbeständigkeit – Kälte (in Betrieb) – Trockene Wärme (Dauerprüfung)	<i>Durability of nominal activation conditions / sensitivity, temperature resistance</i> – <i>Cold (operational)</i> – <i>Dry heat (endurance)</i>	Ordnungsgemäße Funktion; Für 3K/min und 20K/min: $t >$ unterer Grenzwert $\Delta t <$ Grenzwert <i>Correct operation; For 3K/min and 20K/min: $t >$ lower limit $\Delta t <$ limit</i> NPD NPD	EN 54-5:2017+A1:2018 4.6.1.1 EN 54-5:2017+A1:2018 4.6.1.2
Dauerhaftigkeit der Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit, Feuchtebeständigkeit – Feuchte Wärme, zyklisch (in Betrieb) – Feuchte Wärme, konstant (Dauerprüfung)	<i>Durability of nominal activation conditions / sensitivity, humidity resistance</i> – <i>Damp heat, cyclic (operational)</i> – <i>Damp heat, steady state (endurance)</i>	Ordnungsgemäße Funktion; Für 3K/min und 20K/min: $t >$ unterer Grenzwert $\Delta t <$ Grenzwert <i>Correct operation; For 3K/min and 20K/min: $t >$ lower limit $\Delta t <$ limit</i> Ordnungsgemäße Funktion; Für 3K/min und 20K/min: $t >$ unterer Grenzwert $\Delta t <$ Grenzwert <i>Correct operation; For 3K/min and 20K/min: $t >$ lower limit $\Delta t <$ limit</i>	EN 54-5:2017+A1:2018 4.6.2.1 EN 54-5:2017+A1:2018 4.6.2.2
Dauerhaftigkeit der Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit, Korrosionsbeständigkeit – Schwefeldioxid (SO ₂) – Korrosion (Dauerprüfung)	<i>Durability of nominal activation conditions / sensitivity, corrosion resistance</i> – <i>Sulphur dioxide (SO₂) – corrosion (endurance)</i>	Ordnungsgemäße Funktion; Für 3K/min und 20K/min: $t >$ unterer Grenzwert $\Delta t <$ Grenzwert <i>Correct operation; For 3K/min and 20K/min: $t >$ lower limit $\Delta t <$ limit</i>	EN 54-5:2017+A1:2018 4.6.3
Dauerhaftigkeit der Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit, Beständigkeit gegen Schwingen	<i>Durability of nominal activation conditions / sensitivity, vibration resistance</i>		

– Stoß (in Betrieb)	– <i>Shock (operational)</i>	Ordnungsgemäße Funktion; Für 3K/min und 20K/min: $t > \text{unterer Grenzwert } \Delta t < \text{Grenzwert}$ <i>Correct operation; For 3K/min and 20K/min: $t > \text{lower limit } \Delta t < \text{limit}$</i>	EN 54-5:2017+A1:2018 4.6.4.1
– Schlag (in Betrieb)	– <i>Impact (operational)</i>	Ordnungsgemäße Funktion; Für 3K/min und 20K/min: $t > \text{unterer Grenzwert } \Delta t < \text{Grenzwert}$ <i>Correct operation; For 3K/min and 20K/min: $t > \text{lower limit } \Delta t < \text{limit}$</i>	EN 54-5:2017+A1:2018 4.6.4.2
– Schwingen (in Betrieb)	– <i>Vibration (operational)</i>	Ordnungsgemäße Funktion; Für 3K/min und 20K/min: $t > \text{unterer Grenzwert } \Delta t < \text{Grenzwert}$ <i>Correct operation; For 3K/min and 20K/min: $t > \text{lower limit } \Delta t < \text{limit}$</i>	EN 54-5:2017+A1:2018 4.6.4.3
– Schwingen (Dauerprüfung)	– <i>Vibration (endurance)</i>	Ordnungsgemäße Funktion; Für 3K/min und 20K/min: $t > \text{unterer Grenzwert } \Delta t < \text{Grenzwert}$ <i>Correct operation; For 3K/min and 20K/min: $t > \text{lower limit } \Delta t < \text{limit}$</i>	EN 54-5:2017+A1:2018 4.6.4.4
Dauerhaftigkeit der Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit, Elektrische Stabilität – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störfestigkeit (in Betrieb)	Durability of nominal activation conditions / sensitivity, electrical stability – Electromagnetic compatibility (EMC), immunity (operational)	Ordnungsgemäße Funktion; Für 3K/min und 20K/min: $t > \text{unterer Grenzwert } \Delta t < \text{Grenzwert}$ <i>Correct operation; For 3K/min and 20K/min: $t > \text{lower limit } \Delta t < \text{limit}$</i>	EN 54-5:2017+A1:2018 4.6.5
Betriebszuverlässigkeit – Individuelle Alarmanzeige – Anschluss von Hilfsvorrichtungen – Überwachung abnehmbarer Melder – Herstellerabgleiche – Einstellung des Ansprechverhaltens vor Ort – Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern – Ansprechen bei sich langsam entwickelnden Bränden – Softwaregesteuerter Melder (falls vorhanden)	Operational reliability – <i>Individual alarm indication</i> – <i>Connection of ancillary devices</i> – <i>Monitoring of detachable detectors</i> – <i>Manufacturer's adjustments</i> – <i>On-site adjustment of response behaviour</i> – <i>Protection against the ingress of foreign bodies</i> – <i>Response to slowly developing fires</i> – <i>Software controlled detector (when provided)</i>	rote LED <i>red LED</i> ordnungsgemäße Funktion <i>correct operation</i> Störsignal wird ausgelöst <i>Fault signal released</i> spezielle Mittel erforderlich <i>special means required</i> spezielle Mittel erforderlich <i>special means required</i> geschützt ($> 1,3 \text{ mm}$) <i>protected ($> 1.3 \text{ mm}$)</i> ordnungsgemäße Funktion <i>correct operation</i> Dokumentation, Ausführung und Speicherung <i>documentation, design and storage correct</i>	EN 54-7:2018 4.2.1 EN 54-7:2018 4.2.2 EN 54-7:2018 4.2.3 EN 54-7:2018 4.2.4 EN 54-7:2018 4.2.5 EN 54-7:2018 4.2.6 EN 54-7:2018 4.2.7 EN 54-7:2018 4.2.8
Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit – Wiederholpräzision – Richtungsabhängigkeit – Exemplarstreuung	Nominal activation conditions / Sensitivity – <i>Repeatability</i> – <i>Directional dependence</i> – <i>Reproducibility</i>	$m_{\max} / m_{\min} \leq 1,6$; $m_{\min} \geq 0,05 \text{ dB/m}$ $m_{\max} / m_{\min} \leq 1,6$; $m_{\min} \geq 0,05 \text{ dB/m}$ $m_{\max} / m_{\text{av}} \leq 1,33$ $m_{\text{av}} / m_{\min} \leq 1,5$ $m_{\min} \geq 0,05 \text{ dB/m}$	EN 54-7:2018 4.3.1 EN 54-7:2018 4.3.2 EN 54-7:2018 4.3.3

Ansprechverzögerung (Ansprechzeit) – Luftbewegung – Blendung	<i>Response delay (response time)</i> – <i>Air movement</i> – <i>Dazzling</i>	$0,625 \leq [(m_{(0,2)max} + m_{(0,2)min}) / (m_{(1,0)max} + m_{(1,0)min})] \leq 1,6$ ordnungsgemäße Funktion; $m_{max} / m_{min} \leq 1,6$ in beiden Ausrichtungen <i>correct operation; $m_{max} / m_{min} \leq 1,6$ in both directions</i>	EN 54-7:2018 4.4.1 EN 54-7:2018 4.4.2
Grenزابweichung der Versorgungsspannung – Schwankungen der Versorgungsparameter	<i>Tolerance to supply voltage</i> – <i>Variations in supply parameters</i>	$m_{max} / m_{min} \leq 1,6$ $m_{min} \geq 0,05 \text{ dB/m}$	EN 54-7:2018 4.5
Leistungsparameter im Brandfall – Brandempfindlichkeit	<i>Performance parameters under fire conditions</i> – <i>Fire sensitivity</i>	Alle Prüflinge vor Prüfende in Alarm <i>All specimen in alarm before end of test</i>	EN 54-7:2018 4.6
Dauerhaftigkeit der Nennansprechbedingungen/ Empfindlichkeit, Temperaturbeständigkeit – Kälte (in Betrieb) – Trockene Wärme (in Betrieb)	<i>Durability of nominal activation conditions / sensitivity, temperature resistance</i> – <i>Cold (operational)</i> – <i>Dry heat (operational)</i>	ordnungsgemäße Funktion; <i>Correct operation;</i> $m_{max} / m_{min} \leq 1,6$ ordnungsgemäße Funktion; <i>Correct operation;</i> $m_{max} / m_{min} \leq 1,6$	EN 54-7:2018 4.7.1.1 EN 54-7:2018 4.7.1.2
Dauerhaftigkeit der Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit, Feuchtebeständigkeit – Feuchte Wärme, konstant (in Betrieb) – Feuchte Wärme, konstant (Dauerprüfung)	<i>Durability of nominal activation conditions / sensitivity, humidity resistance</i> – <i>Damp heat, steady state (operational)</i> – <i>Damp heat, steady state (endurance)</i>	ordnungsgemäße Funktion; <i>Correct operation;</i> $m_{max} / m_{min} \leq 1,6$ ordnungsgemäße Funktion; <i>Correct operation;</i> $m_{max} / m_{min} \leq 1,6$	EN 54-7:2018 4.7.2.1 EN 54-7:2018 4.7.2.2
Dauerhaftigkeit der Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit, Korrosionsbeständigkeit – Schwefeldioxid (SO ₂) – Korrosion (Dauerprüfung)	<i>Durability of nominal activation conditions / sensitivity, corrosion resistance</i> – <i>Sulphur dioxide (SO₂) – corrosion (endurance)</i>	ordnungsgemäße Funktion; <i>Correct operation;</i> $m_{max} / m_{min} \leq 1,6$	EN 54-7:2018 4.7.3
Dauerhaftigkeit der Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit, Beständigkeit gegen Schwingen – Stoß (in Betrieb) – Schlag (in Betrieb) – Schwingen sinusförmig (in Betrieb) – Schwingen sinusförmig (Dauerprüfung)	<i>Durability of nominal activation conditions / sensitivity, vibration resistance</i> – <i>Shock (operational)</i> – <i>Impact (operational)</i> – <i>Vibration sinusoidal (operational)</i> – <i>Vibration sinusoidal (endurance)</i>	ordnungsgemäße Funktion; <i>Correct operation;</i> $m_{max} / m_{min} \leq 1,6$ ordnungsgemäße Funktion; <i>Correct operation;</i> $m_{max} / m_{min} \leq 1,6$ ordnungsgemäße Funktion; <i>Correct operation;</i> $m_{max} / m_{min} \leq 1,6$ ordnungsgemäße Funktion; <i>Correct operation;</i> $m_{max} / m_{min} \leq 1,6$	EN 54-7:2018 4.7.4.1 EN 54-7:2018 4.7.4.2 EN 54-7:2018 4.7.4.3 EN 54-7:2018 4.7.4.4

Dauerhaftigkeit der Nennansprechbedingungen / Empfindlichkeit, Elektrische Stabilität – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störfestigkeit (in Betrieb)	<i>Durability of nominal activation conditions / sensitivity, electrical stability</i> – <i>Electromagnetic compatibility (EMC), immunity (operational)</i>	Ordnungsgemäße Funktion; <i>Correct operation;</i> $m_{max} / m_{min} \leq 1,6$	EN 54-7:2018 4.7.5
Leistungsfähigkeit im Brandfall	<i>Performance under fire conditions</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-17:2005+AC:2007 5.2
Betriebszuverlässigkeit	<i>Operational reliability</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-17:2005+AC:2007 4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	<i>Durability of operational reliability: temperature resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-17:2005+AC:2007 5.4 - 5.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	<i>Durability of operational Reliability, Vibration resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-17:2005+AC:2007 5.9 – 5.12
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit	<i>Durability of operational reliability, Humidity resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-17:2005+AC:2007 5.6 - 5.7
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	<i>Durability of operational reliability, Corrosion resistance</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-17:2005+AC:2007 5.8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	<i>Durability of operational reliability, electrical stability</i>	bestanden <i>pass</i>	EN 54-17:2005+AC:2007 5.3; 5.13

^a C.3, C.4, C.5.1, C.5.2, C.5.3 gelten nur für akustische Sprachsignalgeber / *apply only to voice sounders.*

^b C.3.2, C.5.3 gelten nur für akustische Sprachsignalgeber mit der Option der Synchronisation / *apply only to voice sounders with the message synchronisation option.*

^c 5.6, 5.10 gelten nur für akustische Sprachsignalgeber oder akustische Sprachsignalgeber für die Anwendung außerhalb von Gebäuden / *applies only to outdoor sounders or outdoor voice sounders.*

^d 5.16 gilt nur für akustische Sprachsignalgeber oder akustische Sprachsignalgeber mit aktiven elektronischen Bauelementen / *applies only to sounders or voice sounders with active electronic components.*

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation / *Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:*

Nicht anwendbar / not applicable

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte verantwortlich. / *The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Diese Leistungserklärung ist verfügbar unter / *this declaration of performance is available under:*
www.securiton.ch/leistungserklärungen

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / *signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Ort und Datum der Ausstellung / *place and date of issue:*

Zollikofen, 13.09.2022

Securiton AG

Name, Funktion und Unterschrift / *name, function and signature:*


Beat Salzmann
Bereichsleiter Produktmanagement & Support/
Vice President Product Management & Support


Christian Baumann
Teamleiter Strategisches Geschäftsfeld Brand/
Teamleader Strategie Business Unit Fire Protection

Securiton AG
Alarm- und Sicherheitssysteme
Alpenstrasse 20
3052 Zollikofen

Telefon +41 58 910 50 50
info@securiton.ch
www.securiton.ch